

Město Hlinsko

Zastupitelstvo města



Obecně závazná vyhláška

č. 1/2012

Požární řád Města Hlinska

Zastupitelstvo města Hlinska vydává dne 26. 4. 2012 usnesením č.ZM/56/1 v souladu s ust. § 10 písm. d), ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ust. § 29 odst. 1 písm. o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a ust. § 15 nařízení vlády č. 177/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

1. Požární řád města Hlinska upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města Hlinska a jeho místních částí (Čertovina, Chlum, Blatno, Kouty, Srní).
2. Požární řád je závazný pro fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby a osoby vlastníci či užívající nemovitost na území města či jeho místních částí.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany

1. Za požární ochranu na území města a jeho místních částí odpovídá starosta města.
2. Ve městě je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“), za jejíž činnost odpovídá velitel jednotky.
3. Město při zabezpečování požární ochrany spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje.

Čl. 3

Základní povinnosti fyzických, právnických a podnikajících osob

1. Základní povinnosti fyzických osob, nacházejících se na území města, osob vlastnicích nebo užívajících nemovitosti na území města, stanovuje § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, které jsou dále rozvedeny v § 42, 43, 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
2. Základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, které vyvíjejí činnost na území města, stanovují podle míry požárního nebezpečí § 2, 5, 6, 7, 13, 16 a 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Další podrobnosti k povinnostem stanoveným zákonem o požární ochraně upravuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
3. Fyzické osoby, právnické a podnikající osoby jsou dále povinny se řídit vyhlášenými nařízeními Pardubického kraje a města Hlinska, která upravují podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Čl. 4

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

1. Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví Pardubický kraj svým nařízením.
2. Město stanoví se zřetelem na místní poměry podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo, době se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:
 - a) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považují všechny práce, při kterých je používán otevřený oheň, svařování, používání pyrotechnických zábavných prostředků, skladování technického plynu a manipulace s nimi, skladování a čerpání PHM, a dále práce, při kterých vzniká a usazuje se hořlavý prach.
 - b) Za dobu se zvýšeným požárním nebezpečím se podle místních podmínek považuje období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a suchým větrem. Počátek a ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhláší město Hlinsko na základě vyhlášení Krajského úřadu Pardubického kraje. V případě vyhlášení období se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je nutné zejména dodržovat přísný zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v lesích a přilehlých pozemcích a cestách. Dále pak je nutné zejména zajištění maximální hospodárnosti při využívání všech vodních zdrojů, zvláště pak těch, které jsou určeny pro hašení případných požárů a zabezpečení průjezdnosti všech přístupových komunikací pro požární techniku a zajištění přístupu ke zdrojům požární vody.
 - c) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se podle místních podmínek považují všechny objekty, ve kterých byla provozovaná činnost začleněna do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím podle příslušného předpisu. Provozovatel nebo majitel takového objektu je povinen v takovémto objektu zajistit požární bezpečnost v souladu s platnými předpisy o požární ochraně. Zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu se řídí podmínkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
3. Objekty a činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci jsou upraveny v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 5

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Požární ochranu města Hlinsko zajišťuje v denní i noční dobu profesionální jednotka Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje z Hasičské stanice Hlinsko (kategorie JPO I). V případě výjezdu této jednotky je ihned aktivována, a na její místo nastupuje, ustavená jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) města Hlinska (kategorie JPO II). Pořadí a způsob zásahu v případě požáru je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

Čl. 6

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení

1. JSDH zřízená městem Hlinsko, je jednotkou požární ochrany II. kategorie a je dislokována na adrese: Faráře Toufara 124, Hlinsko.
2. JSDH provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly ve svém územním obvodu.
3. Rozdělení JSDH na kategorie, vybavení a stav je následující:

JSDH	kategorie	stav	vybavení
JSDH Hlinsko	JPO II	25 8	Jednotlivě po družstvech CAS 24 – T815, CAS 32 – T148, DA 8 – Citroen Jumper, DA 8 – Fiat Ducato, TA-Jeep, PPS-12, motorové pily, plovoucí čerpadla, kalová čerpadla, osvětlovací technika, 5x rdst týlové a zdravotní družstvo v případě mimořádných událostí
Hlinsko – Blatno	JPO III	15	CAS-25/RTHP, DA-12 A, DA 8 – Ford Tranzit, PPS-12 motorové pily, kalová čerpadla
Hlinsko - Chlum	JPO V	12	DA – 12A, DA 8 – VW Transporter, přívěsný vozík, PPS – 12, čerpadla, osvětlovací technika

Čl. 7

Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1. Jako zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny stávající vodovodní řady veřejného vodovodu s osazenými podzemními a nadzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých ulicích na celém území města a jeho místních částí. Hydranty jsou ve vzdálenostech od sebe max. 120 – 150 m a jsou vyznačeny orientačními tabulkami umístěnými na viditelných místech. Seznam míst s provozuschopnými podzemními hydranty obsahuje příloha č. 3 této vyhlášky.
2. Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu. V okrajových částech města u postavených obchodních středisek, kde jsou k dispozici nadzemní hydranty na vodovodních přípojkách provozovatelů obchodních středisek, zajišťují jejich provozuschopnost provozovatelé těchto obchodních středisek.
3. Další zdroje vody pro hašení požárů dle jednotlivých místních částí města jsou:

Hlinsko	– řeka Chrudimka, nadzemní hydrant u OD-Penny, podzemní hydrant Betlém
Blatno	– řeka Chrudimka
Kouty	– řeka Chrudimka

Srní	– požární nádrž
Chlum	– rybník v místní části
Čertovina	– požární nádrž na ul. Poličská

4. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.
5. Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení, je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 8

Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů

1. Stálá ohlašovna požáru je zřízena v budově osobní vrátnice fy Megatech Industrie Hlinsko ul. Poličská 444, Hlinsko, kde je na tel. číslech 469 802 310 a 469 802 510 – zajištěna nepřetržitá služba.
Ohlašovna požáru je označena tabulkou „Ohlašovna požáru“ a další místa pro hlášení požárů tabulkou „Zde hláste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150.
2. Ve všech místních částech města jsou rozmístěny telefonní budky, které slouží jako místo pro ohlášení požáru, nebo jiné mimořádné události, na telefonní číslo 150 a 112, a to bez použití finanční částky.
3. Ze všech ohlašoven požárů se požáry, nehody, havárie apod. ohlašují Hasičskému záchrannému sboru v Chrudimi číslem 150.

Čl. 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu

1. Požární poplach je vyhlášen jednotným systémem vyrozumění a varování (dále jen „JSVV“) z operačního střediska hasičského záchranného sboru Pardubického kraje sirénou jako kolísavý tón v délce trvání 180 sekund s následným verbálním vyrozuměním.
2. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhláší pomocí technických prostředků výstražným rozhlasovým zařízením na vozidlech městské policie, popřípadě Policie ČR hlasem „**POŽÁRNÍ POPLACH**“.


Čl. 10

Sankční ustanovení

Porušení povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou je posuzováno jako přešůpek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nejsou dotčena ustanovení § 76 a 79 zákona o požární ochraně.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Požární řád města Hlinska vydaný dne 31. května 2004.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.



PhDr. Magda Křivanová
starostka



Ing. Pavel Šotola
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 4. 2012

Sejmuto z úřední desky dne: 12. 5. 2012

OZV č. 1/2012 – Příloha č. 1

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1) Za objekty, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují:

Pořádání kulturních a společenských akcí – plesy, taneční zábavy, koncerty, divadelní představení apod. v objektech Multifunkčního centra, místní sokolovny, Orlovny a venkovním parketu Cihelka. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požárních hlídek. Složení požární hlídky je minimálně dvoučlenné. Hlídka je prokazatelně (písemně) seznámena s únikovými východy a s umístěním hasících přístrojů.

2) Za činnost se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

Pořádání společenských akcí zejména - Adámkovy slavnosti, Profil Cup, Majáles je požární bezpečnost zabezpečena požární hlídkou seznámenou s konkrétní situací v době konání akce. Při konání ohňostroje na těchto akcích je vždy přítomna asistenci hlídka tvořená jednotkou požární ochrany (Požární stanice Hlinsko s technikou pro likvidaci požárů nebo Jednotkou dobrovolných hasičů města Hlinska s technikou pro likvidaci požárů.)

Pořádání sportovních akcí zejména - Cyklokros nebo Hlinecká „25“ je požární bezpečnost zabezpečena požární hlídkou seznámenou s konkrétní situací v době konání akce.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 4. 2012

Sejmuto z úřední desky dne: 12. 5. 2012

OZV č. 1/2012 - Příloha č. 2

V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují ve městě tyto jednotky:

	<u>jednotka</u>	<u>kategorie</u>	<u>technika</u>	<u>početní stav</u>
I. stupeň	PS-Hlinsko	JPO-I	CAS-15 MB	1+3
	PS-Hlinsko	JPO-I	CAS-32 T-815	1+2
	PS-Hlinsko	JPO-I	AP-20	1+0
	JSDHo-Hlinsko-město	JPO-II	CAS-24 T-815	1+3
		JPO-II	CAS-32 T-148	1+2
		JPO-II	DA-8 Jumper	1+8
	JSDHo-Hlinsko-Blatno	JPO-II	CAS-25 RTHP	1+3
	JSDHo-Hlinsko-Blatno	JPO-II	DA-12 AVIA	1+5
JSDHo-Vitanov	JPO-V	CAS-32 T-148	1+2	
II. stupeň	JSDHo-Krouna	JPO-III	CAS-25 L-101	1+5
	JSDHo-T. Kamenice	JPO-III	CAS-25 RTHP	1+3
	JSDHo-Tisovec-Dřevesň	JPO-V	CAS-25 RTHP	1+3
	JSDHo-Dědová	JPO-V	CAS-25 RTHP	1+3
	JSDHo-Hlinsko-Chlum	JPO-II	DA-12 AVIA	1+8
	JSDHo-Holetín	JPO-V	DA-8 F-Transit	1+8
III. stupeň	PS-Chrudim	JPO-I	CAS-25 MB	1+4
	PS-Chrudim	JPO-I	CAS-32 T-815	1+2
	JSDHo-Skuteč	JPO-II	CAS-24 T-815	1+3
	JSDHo-Včelákov	JPO-V	CAS-15 MB	1+5

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 4. 2012

Sejmuto z úřední desky dne: 12. 5. 2012

OZV č. 1/2012 - Příloha č. 3

Seznam míst s provozuschopnými podzemními a nadzemními hydranty

MÍSTNÍ ČÁST ULICE - NÁMĚSTÍ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	URČENÍ UMÍSTĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU
Adámkova třída	Hlinsko	Naproti restauraci Oflenda u č.p.842
Anglická	Hlinsko	Před domem č.p.1083
Fugnerova	Hlinsko	Na konci slepé ulice u č.p.1037
Luční	Hlinsko	Cca 200m nad prodejnou v ul.Květná č.p.1387
Nádražní	Hlinsko	Křižovatka u žel.přejezdu směr Srní
Poličská	Hlinsko	Schodiště u obchodu PENNY - nadzemní
Rváčovská	Hlinsko	Nad bytovkou č.p.1242
Smetanova	Hlinsko	Naproti plaveckému bazénu - u č.p.216
Studnická	Hlinsko	Naproti RD č.p. 1447
Tylovo náměstí	Hlinsko	U autobusové zastávky a domu č.p.192
Tyršova	Hlinsko	Křižovatka u budovy fy VaK č.p.1208
Poděbradovo nám.	Hlinsko	Před adm.budovou MěÚ č.p.1570 - nadzemní
Místní část Dědová	Hlinsko	Ve dvoře rodinné zástavby č.p.713 - 725
Místní část Blatno	Hlinsko	Před domem č.p.143 - nadzemní

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 4. 2012

Sejmuto z úřední desky dne: 12. 5. 2012